



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663559

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

THM1-250L, THM1-250M, THM1-250H, TGM1-250H; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; Ui: 800V; Ue: AC400/690V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣类型: 热磁式, 电磁式; Ue: AC400V; Ics: 26.5kA(L型), 38kA(M型), 50kA(H型); Icu: 35kA(L型), 50kA(M型), 70kA(H型); Ue: AC690V; Ics: 14kA(L型), Icu: 20kA(M型); 脱扣级别: 10; 选择性类别: A类; 极数: 3P(L, M, H) 3个保护级, 适用于隔离; 3P+N(M, H) 3个保护级, N级常通, 不适用于隔离; 4P(M, H) 3个保护级, N级可开闭, 适用于隔离; 配用的辅助触头: Ith: 3A; AC-15: AC380V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年03月09日 有效期至: 2029年07月24日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年07月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307663559

证书附页：第 1 页 共 1 页

T M 1 - 250 □□/□ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ①TH/TG: 企业代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③1: 设计序号
- ④250: 壳架等级额定电流 (A)
- ⑤□: 分断能力级别代号 (L 为标准型, M 较高型, H 高分断型)
- ⑥□: 操作方式代号 (不标代号为手柄操作, Z 为转动手柄操作, P 为电动操作)
- ⑦□: 极数代号 (3 为三极, 4 为四极)
- ⑧□: 脱扣器型式及附件代号 (见表 1)
- ⑨□: 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用断路器)
- ⑩□: N 极结构代号 (无代号--3 极产品; A--为 3P+N 产品, 表示 N 极常通; B--为 4P 产品, 表示 N 极可关闭)

表 1

附件名称	附件代号	脱扣器方式	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278	
热磁式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	260	370	318	328	338	348	368	378	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司