



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661120

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

TGB3H-63GT; Ue: AC230V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; Ics: 7500A; Icn: 10000A; Icn1: 10000A; 极数: 1P+N (1 个保护极、N 极可开闭); 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 03 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 18 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

