



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302643501

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TeW5FGDC-4000HU; Ue: DC1500V; Ui: 1600V; Uimp: 15kV; Ith=Ie: 1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A; 2P 外形: Icw: 70kA/1s; 150kA/0.2s; Icm: 150kA; 4P 外形: Icw: 100kA/1s; 150kA/0.2s; Icm: 150kA; 使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2; 防护等级: IP20 (正面); 接线方式: 4P 外形、2P 外形; 配用的辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/4A、AC400V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/8A、DC110V/1.2A、DC220V/0.3A; 接线方式及型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 12 日 有效期至：2029 年 06 月 16 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 17 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010302643501

证书附页：第 1 页 共 2 页

直流接线方式：



接线图 1 4P 外形 C 型接线方式



接线图 2 2P 外形

注：产品可实现上接线或下接线

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302643501

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

Te   W 5   F G   DC   -   4000   HU  
(1)   (2) (3) (4) (5)   (6)   (7)   (8)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式
- (3) 设计序号
- (4) 销售代号
- (5) 隔离开关
- (6) 直流
- (7) 壳架等级电流 (A)
- (8) 高电压型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司