



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： A2025CCC0302-4893759
(任务编号)

产品名称： 隔离开关熔断器组

型 号： HH15(QSA)-800/□□，
HH15(QSA)-630/□□

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



| | |
|--|--|
| <p>产品名称: 隔离开关熔断器组</p> <p>型号: HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-630/□□</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2025-11-10, 2026-01-09</p> <p>完成日期: 2026-01-23</p> | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p> |
|--|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-630/□□;
 Uimp: 12kV;
 Ui: 1000V;
 Ith: 800A,630A,500A,400A,315A;
 Ue: AC415V/690V;
 Ie: HH15(QSA)-800/□□:800A,630A,500A,400A,315A;
 HH15(QSA)-630/□□:630A,500A,400A,315A;
 Iq: 100kA (AC415V)/ 50kA (AC690V);
 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V);
 极数: 3P,4P;
 配用的辅助触头 LX19D (1NO1NC, 2NO2NC):
 Ith:6A;
 AC-13: Ue/Ie:AC380V/6A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/6A.

主检: 孙艳霞 日期: 2026.03.09

审核: 刘威 日期: 2026.03.09

签发: 傅群福 日期: 2026.03.09

(检测机构名称、盖章)
2026 年 03 月 09 日

备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|----------------------------|-----|
| 见附页 | 见附页 | 见附页 |
| 原证书编号 | 2024010302687479 | |
| 原测试报告编号 | 00901-A2019CCC0302-3366981 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所有限公司 | |

附页：

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|--|--|
| 额定限制短路电流的短路保护电器增加 | HH15(QSA)-630/□□: RT16-3 | HH15(QSA)-630□□: RT16-3/CRT2 |
| HH15(QSA)-630 型号产品熔断器连接方式增加 | HH15(QSA)-630 熔芯连接方式: 插入式 HH15(QSA)-800 熔芯连接方式: 插入式 | HH15(QSA)-630 熔芯连接方式: 插刀式、螺栓固定式 HH15(QSA)-800 熔芯连接方式: 插入式 |
| 型号解释增加 | / | (7) T: 表示熔断器为螺栓固定式(仅限 630A), 无“T”表示熔断器为插刀式; |
| 底座(壳体)的制造商(生产厂)变更 | 浙江金莱勒电气有限公司 浙江通格电器有限公司 浙江信立电气有限公司 乐清市兴隆电器开关厂 | 乐清市君诺电气有限公司 乐清市兴隆电器开关厂 浙江通格电器有限公司 |
| 触头(触刀)的制造商(生产厂)变更 | 浙江金莱勒电气有限公司 浙江通格电器有限公司 浙江信立电气有限公司 乐清市兴隆电器开关厂 | 乐清市兴隆电器开关厂 浙江通格电器有限公司 |
| 触头(触刀)的型号规格/牌号变更 | T3Y2 | T3 |
| 触头弹簧(片、圈)的制造商(生产厂)变更 | 浙江金莱勒电气有限公司 浙江通格电器有限公司 浙江信立电气有限公司 乐清市兴隆电器开关厂 | 乐清市兴隆电器开关厂 浙江通格电器有限公司 |
| 灭弧罩的制造商(生产厂)变更 | 浙江金莱勒电气有限公司 浙江通格电器有限公司 浙江信立电气有限公司 乐清市兴隆电器开关厂 | 乐清市兴隆电器开关厂 浙江通格电器有限公司 |
| 熔断体型号规格/牌号及制造商(生产厂)增加(产品型号 HH15(QSA)-630A/□□) | 型号: RT16-3 制造商(生产厂): 浙江天正电气股份有限公司 | 型号: RT16-3 制造商(生产厂): 浙江天正电气股份有限公司、 型号: CRT2 制造商(生产厂): 浙江中泰熔断器股份有限公司 |
| 绝缘材料操作手柄的制造商(生产厂)变更 | 浙江金莱勒电气有限公司 浙江通格电器有限公司 浙江信立电气有限公司 乐清市兴隆电器开关厂 | 乐清市兴隆电器开关厂 浙江通格电器有限公司 |

报告组成

| 报告内容 | 有无 | 页数 | 编号 |
|------------|----|----|------------------------------------|
| 封面 | √ | 1 | 00901- A2025CCC0302- 4893759 |
| 首页 | √ | 2 | 00901- A2025CCC0302- 4893759 |
| 报告组成 | √ | 1 | 00901- A2025CCC0302- 4893759 |
| 安全型式试验报告 | √ | 38 | 00901- A2025CCC0302- 4893759 |
| 电磁兼容型式试验报告 | / | / | / |
| 封底 | √ | 1 | / |

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验