



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307828228

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

TeW3-4000、TeW3F-4000、TeW3F-4000HU； U_i : 1500V； U_{imp} : 12kV； U_e : TeW3-4000、TeW3F-4000: AC400V、AC690V； TeW3F-4000HU: AC800V、AC1000V、AC1140V； I_n : 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A； 50/60Hz； TeW3-4000、TeW3F-4000: AC400V； $I_{cs}=I_{cu}=100kA$ ， $I_{cw}=100kA/1s$ ； AC690V: $I_{cs}=I_{cu}=85kA$ ， $I_{cw}=85kA/1s$ ； TeW3F-4000HU: AC800V、AC1000V、AC1140V: $I_{cs}=I_{cu}=75kA$ ， $I_{cw}=75kA/1s$ ； 过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：B 类； 极数：3P， 4P； 产品适用于隔离； 符合附录 N 的电子附件： 欠压脱扣器： U_s : AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V； 分励脱扣器： U_s : AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V； 闭合线圈： U_s : AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 09 日 有效期至：2030 年 11 月 20 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2025 年 11 月 21 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

